



**Fot. 1.** *Na stropie zalega gruz, który należy usunąć; deski podłogowe stropu w bardzo złym stanie technicznym – w całości do wymiany*



**Fot. 2.** *Większość elementów drewnianych więźby znacznie popękana*



**Fot. 3.** *Wszystkie stalowe łączniki oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą powłok malarskich*