

Bydgoszcz, dnia 11.02.2020 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 92 56

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych” (AZZP.243.004.2020).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 10, Dokumentacja projektowa – zadanie nr 2 Przebudowa hali laboratoryjnej

1. W pliku K01_UTP_KANAŁY_TECHNOLOGICZNE_SCHEMAT_25-11-2019_[594x850] na rysunku Zamawiający modyfikuje wymiar szerokości kanału wewnętrznego. Skreśla się zapis 1090 i wprowadza się 1750.
2. W pliku K02_UTP-ANALY_TECHNOLOGICZNE_SCHEMAT_PRZYKRYCIA_KANAŁÓW_25-11-2019_[297... na rysunku Zamawiający modyfikuje wymiar szerokości kanału wewnętrznego. Skreśla się zapis 1090 i wprowadza się 1750.
3. W pliku K03_UTP_KANAŁY_TECHNOLOGICZNE K-1, K-2, K-3, K-4_SZALUNEK_ZBROJENIE_25-... na rysunku przekroju B-B Zamawiający modyfikuje wymiar szerokości przekroju. Skreśla się zapis 1290 i wprowadza się 1750.
4. W pliku 20191211_BYD-UTP_REMONT_WYK-32_POSADZKA_WYK na rysunku Zamawiający modyfikuje wymiar szerokości kanału wewnętrznego. Skreśla się zapis 99 i wprowadza się 175.
5. W pliku 20191217_BYD-UTP_REMONT_WYK-32_PARTER_WYK na rysunku Zamawiający modyfikuje wymiar szerokości kanału wewnętrznego. Skreśla się zapis 99 i wprowadza się 175.
6. Skreśla się treść pliku UTPremont hali #7_P. Prawidłowa jest treść pliku UTPremont hali #8_P.
7. Zamawiający modyfikuje treść przedmiaru – plik UTPremont hali #8_P. Skreśla się treść poz. nr 28 d.1.4 i wprowadza się zapis „Dostarczenie śrub imbusowych M36 o skoku 4mm, długości bez łba 1425mm, kl.8.8, długość gwintu b=100mm, norma ISO 4762 180”.

Zmodyfikowana treść rysunków i przedmiaru w załączeniu.

8. Rozdział XIV SIWZ, pkt 9

Skreśla się zapis:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy

.....

.....

(pieczęć lub czytelne wypełnienie)

Adresat:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Kancelaria Główna
bud. A, pokój 001 (parter)

**Oferta na postępowanie pn. „*Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb
Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych
wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych*”
(AZZP.243.004.2020)**

NIE OTWIERAĆ PRZED 13.02.2020, godz. 11:20

Wprowadza się zapis:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy

.....

.....

(pieczęć lub czytelne wypełnienie)

Adresat:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-796 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7
Kancelaria Główna
bud. A, pokój 001 (parter)

**Oferta na postępowanie pn. „*Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb
Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych
wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych*”
(AZZP.243.004.2020)**

NIE OTWIERAĆ PRZED 17.02.2020, godz. 11:20

9. Rozdział XV SIWZ, pkt 2

Skreśla się zapis:

Termin składania ofert: do 13.02.2020 r., do godz. 10:00. Godziny pracy Kancelarii Głównej: od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 14:30.

Wprowadza się zapis:

Termin składania ofert: do 17.02.2020 r., do godz. 10:00. Godziny pracy Kancelarii Głównej: od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 14:30.

10. Rozdział XVI SIWZ, pkt 1

Skreśla się zapis:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 13.02.2020 r., o godz. 11:20

Wprowadza się zapis:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 17.02.2020 r., o godz. 11:20

Zamawiający

(-)