

Bydgoszcz, dnia 17.07.2017 r.

Zamawiający:

**Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  
al. prof. S. Kaliskiego 7  
85-796 Bydgoszcz  
tel. 52 374 92 06**

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywna materiałów remontowych i eksploatacyjnych branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, metalowej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej (AZZP.243.48.2017)*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

## **Zadanie nr 1**

### **Pytanie nr 1:**

*pozycja 26 puszka instalacyjna 2390/BT jaka to puszka pojedyncza łączeniowa? bo wg. opisu nie można tego znaleźć.*

### **Odpowiedź:**

Wkradła się omyłka pisarska. Chodzi o puszkę 2390/8T. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie nr 2:**

*pozycja 28,29,30 puszki PK4 EIDA, PKW 60, PU3F rygips to puszki poczwórne potrójne i pojedyncze do gipsów tak?*

### **Odpowiedź:**

Tak.

### **Pytanie nr 3:**

*lp2 Czy ma być to puszka montowana bezpośrednio w kanał natynkowych pasująca wyłącznie do kanałów marki OBO?*

### **Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.

### **Pytanie nr 4:**

*lp26 Czy ma być to puszka montowana bezpośrednio w kanał natynkowych pasująca wyłącznie do kanałów marki OBO?*

### **Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.

Wkradła się omyłka pisarska. Chodzi o puszkę 2390/8T.

### **Pytanie nr 5:**

*lp84 wyłącznik różnicowo prądowy 25A 30mA 4polowy typ A czy AC?*

**Odpowiedź:**

4 polowy typ A.

**Pytanie nr 6:**

*lp85 wyłącznik różnicowo prądowy 80A 30mA 4polowy typ A czy AC? 80A czy może być 63A?*

**Odpowiedź:**

4 polowy typ A. Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie wyłącznika 63A.

**Pytanie nr 7:**

*Mam pytanie co do pliku przetargowego elektrycznego. Chodzi o pozycję*

Gniazdo GWP 130 B	szt.	100
Gniazdo GWP 132 PF	szt.	100
Gniazdo GWP 230 B	szt.	100
Gniazdo GWP 230 PF	szt.	100
Gniazdo GWP 232 PF	szt.	100

*Pozycje te są producenta Schneider, czy można je zamienić? Pozycja 4 i 5 nie są już oferowane czy można je zamienić na coś innego.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.

**Pytanie nr 8:**

Łączniki przyciskowe LP301	szt.	10
Łączniki przyciskowe LP312	szt.	10

*Są to łączniki Legrand wycofane ze sprzedaży. Czy mogą zostać pominięte czy mają Państwo jakieś zamienniki.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej (np. łącznik przyciskowy monostabilny 1NO)

## **Zadanie nr 2**

**Pytanie nr 1:**

*Poz. 3. Czy bateria ma być z mieszaczem czy na pokrętła, czy bateria stojąca czy ścienna? Prosimy o uściślenie pozycji*

**Odpowiedź:**

Bateria umywalkowa ścienna na pokrętła. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

*Poz. 4. Czy baterie mają być z mieszaczem czy na pokrętła?*

**Odpowiedź:**

Z mieszaczem. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3:**

*Poz. 5. Prosimy o uściślenie jaką baterię Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o baterię zlewozmywakową, czy umywalkową, z mieszaczem czy na pokrętła? Stojącą czy ścienną? Prosimy o uściślenie pozycji.*

**Odpowiedź:**

Bateria wodna, zlewozmywakowa, ścienna, na pokrętła. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4:**

*Poz. 6. Czy bateria ma być z mieszaczem, czy na pokrętła?*

**Odpowiedź:**

Z mieszaczem. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5:**

*Poz. 8,10. Ze względu na lepsze parametry fizyko-chemiczne kształtki i rury do kanalizacji wewnętrznej są produkowane z tworzywa PP przez producentów kanalizacji wewnętrznej. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w formularzu cenowym z PCV na PP (tak jak np. w poz. 9).*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

*Poz. 33 – 38. Ze względu na lepsze parametry fizyko-chemiczne kształtki i rury do kanalizacji wewnętrznej są produkowane z tworzywa PP przez producentów kanalizacji wewnętrznej. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w formularzu cenowym z PCV na PP (tak jak np. w poz. 31,32).*

**Odpowiedź:**

Dla pozycji 33 Zamawiający dopuści rozwiązanie z tworzywa PP. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Dla pozycji 34-38 Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

*Poz. 41, 42. Czy kompakt ma być z odpływem poziomym czy pionowym?*

**Odpowiedź:**

Dla pozycji 41 z odpływem poziomym, dla pozycji 42 z odpływem pionowym. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

*Poz. 47, 48, 57, 58. Ze względu na lepsze parametry fizyko-chemiczne kształtki i rury do kanalizacji wewnętrznej są produkowane z tworzywa PP przez producentów kanalizacji wewnętrznej. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w formularzu cenowym z PCV na PP (tak jak np. w poz. 31,32).*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

*Poz. 73. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasty o wadze 225 g?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pasty o wadze co najmniej 200g . Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10:**

*Poz. 77, 78, 82. Ze względu na konieczność wpisania w kolumnie "Nazwa producenta i model/typ zaoferowanego materiału" konkretnego oznaczenia materiału prosimy o uściślenie jaką konkretnie długość przedłużki Zamawiający ma na myśli?*

**Odpowiedź:**

Dla pozycji 77 – 15 mm, dla pozycji 78 – 20 mm, dla pozycji 82 – 20 mm. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11:**

*Poz. 79. Jaką długość przedłużki Zamawiający ma na myśli?*

**Odpowiedź:**

Dla pozycji 79 – 15 mm. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12:**

*Poz. 85. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przyłącze syfonu”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla ww. pozycję z listy. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13:**

*Poz. 86. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przyłącze umywalki”?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla ww. pozycję z listy. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14:**

*Poz. 95 – 102. Ze względu na lepsze parametry fizyko-chemiczne kształtki i rury do kanalizacji wewnętrznej są produkowane z tworzywa PP przez producentów kanalizacji wewnętrznej. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w formularzu cenowym z PCV na PP (tak jak np. w poz. 94).*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15:**

*Poz.103. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie deski o wymiarach zbliżonych np. 370x460 mm lub 390x490 mm*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści wymiary 370x460 lub 390x490. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16:**

*Poz. 106, 107. Prosimy o podanie jaka ma być średnica sprężyny (fi 5 mm; fi 8 mm; fi 10 mm)?*

**Odpowiedź:**

Dla pozycji 106– 8 mm, dla pozycji 107 – 10 mm. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17:**

*Poz. 112. Czy chodzi o szafkę wiszącą czy stojącą? Prosimy również o podanie wymiarów szafki (pod jaką umywalkę ma być szafka)?*

**Odpowiedź:**

Szafka stojąca, 50 cm szerokości. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18:**

*Poz. 113. Czy szafka ma być pod zlewozmywak nakładany 800x600 mm czy 800x500 mm*

**Odpowiedź:**

Nakładany 800x600 mm. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19:**

*Poz. 114. Czy chodzi o szafkę wiszącą czy stojącą? Prosimy o uściślenie szafkę o jakich wymiarach Zamawiający ma na myśli. (pod jaką umywalkę ma być szafka)?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla ww. pozycję z listy. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20:**

*Poz.121 - 125. Ze względu na lepsze parametry fizyko-chemiczne kształtki i rury do kanalizacji wewnętrznej są produkowane z tworzywa PP przez producentów kanalizacji wewnętrznej. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w formularzu cenowym z PCV na PP.*

**Odpowiedź:**

Dla pozycji 121 Zamawiający dopuści rozwiązanie z tworzywa PP. Dla pozycji 122-125 Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21:**

*Poz. 126 – 130, 132 – 134. Jakie uchwyty Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o uchwyty metalowe z wkładką gumową? Prosimy uściślenie.*

**Odpowiedź:**

Chodzi o uchwyty metalowe z wkładką gumową. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22:**

*Poz. 135. Uchwyty o symbolu UWP-3 to uchwyty stosowane w elektryce do mocowania kabli elektrycznych. Czy na pewno o takie uchwyty chodzi? Prosimy o zmianę opisu pozycji lub usunięcie z zadania branży wodno kanalizacyjnej*

**Odpowiedź:**

Zamawiającemu chodzi o opaskę zaciskową do kabli o długości co najmniej 200 mm, 100 sztuk w opakowaniu. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 23:**

*Poz.139, 140. Czy chodzi o uszczelki do śrubunków ocynkowanych - holendrów, czy o oringi do śrubunków mosiężnych. Prosimy o uściślenie pozycji.*

**Odpowiedź:**

Oringi. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24:**

*Poz. 141. Czy chodzi o uszczelkę gumową płaską czy o uszczelkę z płyty uszczelkarskiej?*

**Odpowiedź:**

Gumowa płaska. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25:**

*Poz. 143. Czy Zamawiający dopuszcza wąż prysznicowy o długości 150 cm?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie węża o długości co najmniej 150 cm. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26:**

*Poz. 144. Jaki wąż Zamawiający ma na myśli? Do czego ma służyć i z czego ma być wykonany?*

**Odpowiedź:**

Wąż zbrojony do podlewania, z PCV. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27:**

*Poz. 151 – 154. Prosimy o podanie średnicy wężyków jakie Zamawiający ma na myśli (czy chodzi o wężyki 1/2" x 1/2"; 1/2 x 3/8"; czy 3/8 x 3/8"?)*

**Odpowiedź:**

Dla pozycji 151 i 152 – 1/2 x 3/8". Dla pozycji 153 i 154 – 1/2" DN 15mm  
Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28:**

*Poz. 155 Czy chodzi o wylewkę płaską długości 250 mm do baterii ściennej z mieszaczem? Jeśli nie to o jaką? Prosimy o uściślenie pozycji.*

**Odpowiedź:**

Wylewka płaska, L-250. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29:**

*Poz. 156. Czy Zamawiający ma na myśli wylewkę o długości 250 mm. W ofercie producentów występują wylewki o długości 250 lub 300 mm a nie 260 mm. Prosimy o uściślenie pozycji.*

**Odpowiedź:**

Wylewka o długości 250 mm. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30:**

*Poz. 175. Czy chodzi o zawór napełniający pływakowy fi 10 (3/8") czy fi 15 (1/2")?*

**Odpowiedź:**

Zawór napełniający pływakowy fi 15. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31:**

*Poz. 176. Czy chodzi o zawór spustowy uniwersalny z funkcją STOP tak jak w poz. 177?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla ww. pozycję z listy. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32:**

*Poz. 178. Czy chodzi o zlewozmywak nakładany o wymiarach 80x60 cm?*

**Odpowiedź:**

Nakładany, o wymiarach 80x60 cm. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33:**

*Poz. 180. Czy Zamawiający ma na myśli złączkę z jednej strony skręcaną przy pomocy klucza z drugiej zakończoną gwintem zewnętrznym 1/2"?*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 34:**

*Poz. 186. Ze względu na lepsze parametry fizyko-chemiczne kształtki i rury do kanalizacji wewnętrznej są produkowane z tworzywa PP przez producentów kanalizacji wewnętrznej. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w formularzu cenowym z PCV na PP.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 35:**

*Poz. 193. Czy Zamawiający ma na myśli rurę PP fi32 do systemu zgrzewanego, czy rurę PP białą z kielichem do kanalizacji wewnętrznej? Prosimy również o uściślenie jakiej długości ma być 1 szt rury?*

**Odpowiedź:**

Rura PP z kielichem do kanalizacji wewnętrznej. 1 sztuka rury długość 1 m. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 36:**

*Poz. 194 - 198. Czy na pewno chodzi o kształtki miedziane zaprasowywane, czy może lutowane. Jeśli zaprasowywane to jaki dokładnie system (jakiego producenta) Zamawiający oczekuje?*

**Odpowiedź:**

Lutowane.

**Pytanie nr 37:**

*Poz. 199. Czy chodzi o mufy miedziane zaprasowywane czy lutowane? Jeśli zaprasowywane to jaki dokładnie system (jakiego producenta) Zamawiający oczekuje?*

**Odpowiedź:**

Mufy lutowane. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 38:**

*Poz. 201. Jakie konkretnie kształtki Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o złączki?*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 39:**

*Poz. 202. Ze względu na konieczność wpisania w kolumnie "Nazwa producenta i model/typ zaferowanego materiału" konkretnego oznaczenia materiału prosimy o uściślenie jakiej średnicy zawór Zamawiający ma na myśli (15(1/2"); 20(3/4") czy 25(1"))?*

**Odpowiedź:**

1/2". Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 40:**

*Poz. 203. Czy Zamawiający ma na myśli zawór kulowy przelotowy z rączką stalową?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli zawory montowane na grzejnikach na powrocie.

**Pytanie nr 41:**

*Poz. 204. Czy Zamawiający ma na myśli zawór grzejnikowy zwykły pokręcany montowany na zasilaniu?*

**Odpowiedź:**

Zwykły montowany na zasilaniu.

**Pytanie nr 42:**

*Poz. 206. Ze względu na konieczność wpisania w kolumnie "Nazwa producenta i model/typ zaferowanego materiału" konkretnego oznaczenia materiału prosimy o uściślenie jaki zawór (kulowy mosiężny, grzybkowy ocynkowany) i jakiej konkretnie średnicy Zamawiający ma na myśli (1/2"; 3/4", 1" czy 5/4")? Prosimy o uściślenie pozycji*

**Odpowiedź:**

Grzybkowy ocynkowany, 3/4". Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 43:**

*Poz. 207. Czy chodzi o odpowietrznik automatyczny grzejnikowy, czy montowany na pionie?*

**Odpowiedź:**

Montowany na pionie. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 44:**

*Poz. 208. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „Złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm” Prosimy o uściślenie pozycji.*

**Odpowiedź:**

Chodzi o śrubunki. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 45:**

*Poz. 209. Prosimy o uściślenie do jakich grzejników (z podłączeniem dolnym czy bocznym?) mają być zestawy przyłączeniowe i co ma wchodzić w ich skład?*

**Odpowiedź:**

Podłączenie boczne, w skład mają wchodzić uchwyty grzejnikowe. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.



**Pytanie nr 46:**

*Poz. 210 - 212. Jakie grzejniki Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o grzejniki z podłączeniem od dołu – typ V czy z podłączeniem z boku – typ C? Prosimy również o sprecyzowanie jaka ma być konkretnie długość grzejnika?*

**Odpowiedź:**

Dla pozycji 210 - 22 K 400 x 1200 mm.  
Dla pozycji 211 - 22 K 600 x 1200 mm.  
Dla pozycji 212 - 22 K 900 x 1000 mm.  
Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 47:**

*Poz. 213. Czy Zamawiający ma na myśli rozetki plastikowe pojedyncze białe o średnicy fi 15 mm?*

**Odpowiedź:**

Rozetki metalowe, o średnicy fi 15 mm. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 48:**

*Poz. 215. Prosimy o uściślenie jakie uchwyty Zamawiający ma na myśli? Czy chodzi o uchwyty plastikowe z kołkiem czy uchwyty metalowe z gumą w komplecie z kołkiem rozporowym? Jaka ma być konkretnie średnica uchwyty? Prosimy o sprecyzowanie pozycji.*

**Odpowiedź:**

Uchwyt plastikowy z kołkiem, 1". Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 49:**

*Poz. 216 – 219. Czy Zamawiający ma na myśli otuliny miękkie elastyczne w kolorze szarym wykonane z polietylenu w odcinkach 2 mb? Jeśli tak to producenci wykonują je głównie w grubościach 9 mm; 13 mm oraz 20 mm. Prosimy o sprecyzowanie grubości otulin z podanego zakresu dostępnego w sprzedaży?*

**Odpowiedź:**

Otuliny miękkie elastyczne w odcinkach 2 mb o grubości:  
dla pozycji 216 – 13mm, dla pozycji 217 – 20 mm, dla pozycji 218 – 25 mm, dla pozycji 219 – 30 mm. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 50:**

*Poz. 220 Czy Zamawiający dopuszcza ogrzewacz nadumywalkowy o mocy 3,7 kW?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ogrzewacza o mocy co najmniej 3,5kW. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 51:**

*Poz. 221. Czy chodzi o ogrzewacz podumywalkowy bezciśnieniowy z baterią, czy ogrzewacz ciśnieniowy bez baterii?*

**Odpowiedź:**

Ogrzewacz ciśnieniowy bez baterii. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 52:**

*Poz. 90 -93; 187 – 193. Jednostką miary rur powinien być metr a nie sztuka, gdyż w sprzedaży rury występują w różnych długościach handlowych. Prosimy o poprawienie zapisu w formularzu jednostki miary ze sztuk na metry bieżące (mb).*

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmieni jednostkę miary na mb. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 53:**

*Poz. 105. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie silikonu w opakowaniach o wielkości 300 ml?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

## **Zadanie nr 3**

**Pytanie nr 1:**

*Czy zamawiający jest czynnym płatnikiem VAT? W zapytaniu są pozycje objęte odwrotnym obciążeniem.*

**Odpowiedź:**

UTP jest czynnym płatnikiem VAT.

**Pytanie nr 2:**

*Poz.11 Jaki rozmiar gwoździ?*

**Odpowiedź:**

Rozmiar 2,5/30. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3:**

*Poz. 18 Wiertło do metalu czy do betonu?*

**Odpowiedź:**

NWKA fi 6 – do metalu. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4:**

*Poz. 27 i 28 Czy chodzi o kołki szybkiego montażu?*

**Odpowiedź:**

Tak, chodzi o kołki szybkiego montażu. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5:**

*Poz. 29 i 30 O jakie kołki chodzi? Zwykłe rozporowe czy kołki szybkiego montażu? Jeśli tak, to jaka długość?*

**Odpowiedź:**

Chodzi o kołki rozporowe fi 100/60 (dla pozycji 29), fi 120/60 (dla pozycji 30). Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

*Poz. 33 Jaki rozmiar pacy?*

**Odpowiedź:**

130x270 mm. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

*Poz. 59 Jaki rozmiar ?*

**Odpowiedź:**

Podziałka zębów: 3mm/TPI. Długość całkowita: 300mm. Grubość: 1,25mm. Materiał: węgiel spiekany. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

*Poz. 67 i 68 Proszę sprecyzować pozycje*

**Odpowiedź:**

Zawiasy puszkowe do mebli o średnicy 26 mm (dla pozycji 67) i 35 mm (dla pozycji 68). Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

*Poz. 97 Klamka na klucz czy na wkładkę*

**Odpowiedź:**

Na wkładkę. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10:**


*Poz. 66 Czy zamawiającemu chodzi o zawias puszkowy czy skrzydełkowy/rozmiar/*

**Odpowiedź:**

Zawias skrzydełkowy o wymiarach 30x19x4. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

**Zamawiający**

**Kanclerz**

  
mgr Karolina Sokalska