

Bydgoszcz, dnia 20.07.2017 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 92 06

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywna materiałów remontowych i eksploatacyjnych branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, metalowej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej (AZZP.243.48.2017)*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego:

Zadanie nr 1

Pytanie nr 1:

Pozycja 6. Jakie gniazdo należy wycenić pojedyncze, czy przerośne 3x2P+Z? Sprzeczny opis. Proszę sprecyzować opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli gniazdo przerośne. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Pozycja 7. Jakie gniazdo należy wycenić pojedyncze, czy przerośne 5x2P+Z? Sprzeczny opis. Proszę sprecyzować opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli gniazdo przerośne. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Pozycja 133. Co oznacza zapis z gwintem 1mx10? Zamawiający podał typ trzonka jako E27, który jest znormalizowany. Proszę o wyjaśnienia lub wykreślenie wyrażenia „gwintem 1mx10”

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśli wyrażenie „z gwintem 1mx10”. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Pozycja 190 i 191. Zgodnie z dyrektywą UE źródła światła rtęciowe i rtęciowo-żarowe MIX zostały wycofane z produkcji. Proszę o wykreślenie tych pozycji lub wskazanie innych typów źródeł światła.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla ww. pozycje z listy. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Proszę o doprecyzowanie i sprawdzenie czy aby na pewno są potrzebne puszki

<i>Puszka osprzętowa podwójna 2390/8T2</i>	<i>szt.</i>	<i>200</i>
<i>Puszka instalacyjna 2390/8T</i>	<i>szt.</i>	<i>800</i>

Są to puszki pasujące wyłącznie do montażu w kanałach OBO.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla ww. pozycje z listy. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 6:

Pozycja 52. Wkładka bezpiecznikowa WTN1 o charakterystyce gF i amperażu 16A nie występuje. Proszę o poprawienie opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ zawiera błąd uniemożliwiający zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla ww. pozycję z listy. Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

Zamawiający

Kanclerz

mgr Karolina Sokalska