

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 92 06

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont ogólnobudowlany pokoi studenckich i ciągów komunikacyjnych wraz z dostawą i montażem stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w budynkach Domu Studenta” (AZZP.243.31.2019)*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Proszę o przesłanie mi na maila oraz opublikowanie na stronie internetowej wykazu stolarki drzwiowej, ponieważ bez posiadania szczegółowego wykazu stolarki drzwiowej i rysunków nie jesteśmy w stanie wycenić drzwi p.poż. które są w przedmiarze.

Odpowiedź:

Wykaz stolarki drzwiowej:

- a) drzwi p-poż stalowe dwupłaszczkowe jednoskrzydłowe przylgowe płaskie bezprogowe o wymiarze 844x2044 (wymiar wg dostawcy stolarki) - wymagane 80 cm w świetle ościeżnicy. Drzwi o odporności ogniowej EI-30, z wypełnieniem wełną mineralną lub innym niepalnym materiałem, lakierowane proszkowo w kolorze RAL - 8007, wyposażone w zamek wpuszczany dostosowany pod wkładkę patentową (zamki do przełożenia ze stolarki podlegającej wymianie). Drzwi z trzema zawiasami łożyskowanymi w tym jeden ze sprężyną samozamykacza. Drzwi wyposażone w uszczelki puchnące pod wpływem wysokiej temperatury w skrzydle i uszczelkę ognioodporną w ościeżnicy. Klamka drzwi z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym. Stolarka posiadająca aktualny "Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych", "Krajową Ocena Techniczną", "Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych".
Drzwi w ilości 3 szt.

- b) drzwi płytowe wewnętrzne szer. 60, 70 i 80 cm konfekcjonowane z wypełnieniem stabilizującym typu "płyta wiórowa otworowa", bezprogowe, okleinowane drewnopodobną folią dekoracyjną białą:
- skrzydła drzwiowe '60' wyposażone w zamki wpuszczane z blokadą łazienkową oraz tuleje wentylacyjne lub podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla przepływu powietrza - 9 szt.
 - skrzydła drzwiowe '70' do łączników segmentów mieszkalnych wyposażone w zamki wpuszczane zapadkowe z wkładką patentową i kpl. 3 kluczy - 18 szt.
 - skrzydła drzwiowe '80' wyposażone w zamki wpuszczane systemu "Master-Key" do drzwi wejściowych do pokoi mieszkalnych z jednostronną blokadą obrotową motylkową (od strony wewnętrznej w pokojach mieszkalnych), z kpl. 2 kluczy - 35 szt.

Informacje zamieszczone w tekście odpowiedzi znajdują się również w "Przedmiarze prac" w pozycjach 1.10.4 odnośnie drzwi p-poż oraz w pozycjach 1.1.1.43; 1.1.1.44; 1.1.1.45; 1.3.1.53; 1.3.1.54; 1.3.1.55 odnośnie skrzydeł drzwiowych drewnianych. Opis stolarki umieszczony w STWiORB (Specyfikacja) Dział SST-04 Instalowanie Stolarki poz.1.3 pp. a i poz. 1.3 pp. b.

Zamawiający

(-)