

OPIS OZNACZEŃ LABORATORYJNEJ ARMATURY GAZOWEJ:

Kg POJEDYNCZY. LABORATORYJNY, ŚCIENNY KUREK GAZOWY KULISTY Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA DN 15; MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 1,2 M
Kg2x PODWÓJNY, LABORATORYJNY, ŚCIENNY KUREK GAZOWY KULISTY Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA DN 15; MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 1,2 M
T4 KUREK GAZOWY ŚCIENNY
T8 KUREK GAZOWY STOJĄCY, PODWÓJNY
T12 KUREK PANELOWY DO GAZU
T13 PUNKT POBORU GAZU, STOJĄCY
T23 KUREK GAZOWY, STOJĄCY

LEGENDA:

INSTALACJA GAZOWA PROJEKTOWANA
INSTALACJA GAZOWA ISTNIEJĄCA

Pracownia Projektowa Piotr Bocian

Modernizacja i adaptacja budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 3

INSTALACJA GAZOWA

aksonometria

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii ul. Seminaryjna 3 85-326 Bydgoszcz

dz. nr 721, 724, obręb 1, ul. Seminaryjna 3 Bydgoszcz

par
10.11.2016
1:1.100
6

projekt
Janusz Kopiński
upr. budowlane nr 69/Bydg/91

sprawdził
inż. Łukasz Maczyński
upr. budowlane nr 69/Bydg/91