

Oznaczenia aparatów	Q1	F1	RZA/1	RZA/2	RZA/3	RZA/4	RZA/5	RZA/6	RZA/7
Oznaczenia zacisków									
Opis	wyłącznik główny zasilanie od układu SZR	ochronnik przeciw-przepięciowy	zasilanie napędu windy osobowej nr 1	zasilanie napędu windy osobowej nr 2	zasilanie napędu windy osobowej nr 3	zasilanie obwodów administracyj... windy osobowej nr 1	zasilanie obwodów administracyj... windy osobowej nr 2	zasilanie obwodów administracyj... windy osobowej nr 3	zasilanie tablicy oświetlenia awaryjnego TOA
Mbc			12,0 kW	12,0 kW	12,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW	6,0 kW
Długość kabla									
Przekrój kabla			5x6	5x6	5x6	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x6
Typ kabla			HDGs	HDGs	HDGs	HDGs	HDGs	HDGs	HDGs



**Dom Studenta budynek 8**

**Rozdzielnica RZA**

Projektant

mgr inż.J.Rubczak

Sprawdzający

mgr inż.M.Siołkowski


Data:

Rys.

4

Nr. akusza:

1 / 6



**Dom Studenta budynek 8**

**Rozdzielnica RZA**

Projektant

mgr inż.J.Rubczak

C

F

Sprawdzający

mgr inż.M.Siolkowski

B

E

A

D


Data:

Rys.

4

Nr. akusza:


2 / 6



**Dom Studenta budynek 8**  
**Rozdzielnica RZA**

Projektant	mgr inż.J.Rubczak	C		F	
Sprawdzający	mgr inż.M.Siolkowski	B		E	
		A		D	
Data:		Rys.	4	Nr. akusza:	3 / 6





**Dom Studenta budynek 8**

**Rozdzielnica WD**

Projektant

mgr inż. J. Rubczak

C

F

Sprawdzający

mgr inż. M. Siolkowski

B

E

A

D


Data:

Rys.

4

Nr. akusza:

4 / 6



**Dom Studenta budynek 8**  
**Rozdzielnica WD**

Projektant	mgr inż.J.Rubczak	C		F	
Sprawdzający	mgr inż.M.Siołkowski	B		E	
		A		D	
Data:		Rys.	4	Nr. akusza:	5 / 6

Ilość rozdzielnic: 2

Lista urządzeń Legrand

Referencja	Opis	Ilość	Cena		Całość netto
			katalogowa	jednostkowa	
001660	OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA	1	3.94	3.94	3.94
001961	MASKOWNICE, 5MOD., CIEMNOSZARY R746A	2	4.10	4.10	8.20
003943	OCHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 KV	1	515.62	515.62	515.62
004367	ROZŁ. IZOL. FR 304 40 A	1	101.46	101.46	101.46
004374	ROZŁ. IZOL. FR 304 100 A	1	101.98	101.98	101.98
037101	ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 NIEB	1	3.28	3.28	3.28
037161	ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 SZAR.	1	2.82	2.82	2.82
037171	ZŁ. VIKING 1 TOR 4 mm2 PE	1	11.53	11.53	11.53
037174	ZŁ. VIKING 1 TOR 16 mm2 PE	1	21.86	21.86	21.86
601238	OBUD. NEDBOX, 3 RZĘDOWA, DRZWI BIAŁE	1	177.43	177.43	177.43
601942	ROZDZ. RN65 IP65 2x12 Z LISTWAMI PRZYŁ.	1	293.00	293.00	293.00
605508	WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA	1	15.55	15.55	15.55
605610	WYŁ. S 301 C 16 1P 16 A 6 kA	3	22.64	22.64	67.92
605651	WYŁ. S 303 C 20 3P 20 A 6 kA	5	83.37	83.37	416.85

Wartość materiałów Legrand

Całość zakupu netto Legrand

1741.44 PLN

Cena netto projektu

1821.44 PLN

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Autor:

Data:



Dom Studenta budynek 8

C	F
B	E
A	D

Nr. akusza:

6 / 6